

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích)

EZ-Path® Fire-Rated Pathway (Series 33 and Series 44+)

Certificate of constancy of performance 0843-CPR-0143

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: EZ-Path® Fire-Rated Pathway (Series 33 and Series 44+).
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: viz číslo šarže uvedené na výrobku
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Protipožární a těsnící produkt pro těsnění prostupů, viz ETA-13/0887

Kabelové prostupy	Kabely, kabelové svazky	Oblast použití musí být v souladu s obsahem příslušného schválení ETA -13/0887
-------------------	-------------------------	--

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Specified Technologies Inc, 210 Evans Way, Somerville, NJ 08876, USA
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2: neuvádí se
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 1
7. Harmonizovaná norma: nevztahuje se
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: UL International (UK) Ltd pro stavební inženýrství vydal evropské technické schválení ETA-13/0887 na základě EAD 350454-00-1104, notifikovaný orgán UL International (UK) Ltd vykonává úkony třetí strany jak je uvedeno v příloze V, v rámci systému 1 a vydal prohlášení o shodě 0843-CPR-0143 (Certificate of constancy of performance)
9. Vlastností uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost / Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E dle EN 13501-1
Požární odolnost	Požární odolnost a oblast použití dle EN 13501-2. Viz ETA-13/0887
Nebezpečné látky	Viz ETA-13/0887
Trvanlivost a použitelnost	Y ₂ v souladu s EAD 350454-00-1104
Jiné	Nevztahuje se / Žádný parameter není stanovený

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paul J. Gandolfo,
Director of Engineering



Specified Technologies Inc.
210 Evans Way, Somerville, 08876
New Jersey, USA
28th June 2018