



YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011
(Byggevarerforordning)

EZ-Path® Fire-Rated Pathway (Serie 33 og Serie 44+)

Certifikat for overensstemmelse (Certificate of constancy of performance) 0843-CPR-0143

- Varetypens unikke identifikationskode:** EZ-Path® Fire-Rated Pathway (Serie 33 og Serie 44+)
- Tilsligtet anvendelse:** Brandsikrings- og brandtætningsprodukt til gennemføringer, se ETA-13/0887

Kabelgennemføringer	Kabler, kabelbundter	Anvendelsen skal være i overensstemmelse med ETA-13/0887
---------------------	----------------------	---

- Fabrikant:** Specified Technologies Inc, 210 Evans Way, Somerville, NJ 08876, USA
- System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen:** System 1
- Europæisk vurderingsdokument:** EAD 350454-00-1104 (European Assessment Document)

Europæisk teknisk vurdering: FTA 13/0887

Teknisk vurderingsorgan: UL International (UK) Ltd

Notificeret organ/notificerede organer: UL International (UK) Ltd, nr. 0843

- Deklareret ydeevne:**

Vigtige egenskaber	Deklareret ydeevne/harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion ved brand	Klasse E i henhold til EN 13501-1
Brandresistens	Brandresistens og anvendelsesområde i henhold til EN 13501-2. Se ETA- 13/0887
Farlige substanser	Se ETA-13/0887
Varighed og serviceevenlighed	Y ₂ i henhold til : EAD 350454-00-1104
Andet	Ikke relevant/ingen ydeevne bestemt

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Paul J. Gandolfo,
Director of Engineering

Specified Technologies Inc.
210 Evans Way, 08876 Somerville,
New Jersey, USA
June / 28th / 2018