



SUORITUSTASOILMOITUS

EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

EZ-Path® Paloluokiteltu polku (sarja 33 ja sarja 44+)

Vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of constancy of performance) 0843-CPR-0143

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** EZ-Path® Paloluokiteltu polku (sarja 33 ja sarja 44+)
- Käyttötarkoitus:** Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-13/0887

Kaapeliläpiviennit	Kaapelit, kaapeliniput	Käyttötarkoituksen on täytettävä ETA-13/0887-standardin sisältö
--------------------	------------------------	---

- Valmistaja:** Specified Technologies Inc, 210 Evans Way, Somerville, NJ 08876, USA
- Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:** Järjestelmä 1
- Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350454-00-1104 (European Assessment Document)

Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-13/0887

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: UL International (UK) Ltd

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: UL International (UK) Ltd, nro 0843

6. Ilmoitetut suoritusastot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitettu suoritusasto / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Reaktio paloon	Luokka E standardin EN 13501-1 mukaisesti
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN 13501-2 mukaisia. Katso ETA-13/0887
Vaaralliset aineet	Katso ETA-13/0887, lauseke 2.5
Kestävyys ja käyttökelpoisuus	Y ₂ : teknisen raportin mukaisesti - EAD 350454-00-1104
Muuta	Ei sovellu / Ei määritettyä suoritusastoa

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen mukainen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paul J. Gandolfo,
Director of Engineering

Specified Technologies Inc.
210 Evans Way, 08876 Somerville,
New Jersey, USA
June / 28th / 2018